

Приложение 3
к приказу Министерства экономического развития РФ
от 30 апреля 2009 г. № 141
(в ред. от 30 сентября 2011 г.)

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Приморско-Ахтарск « 20 » апреля 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)
16 час. 00мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 28.3.05 -184

**353899, Российская Федерация, Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, станция Приазовская, улица Ленина, 31**
(место проведения проверки)

На основании: распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении
внеплановой выездной проверки юридического лица № 184р-28-2018 от
20.03.2018г., выданное заместителем руководителя Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Т. В. Гречаной

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« <u> </u> » <u> </u> <u> </u> 20 <u> </u> с <u> </u> Час. <u> </u> мин. до <u> </u> час. <u> </u> мин.	продолжительность	<u> </u>
« <u> </u> » <u> </u> <u> </u> 20 <u> </u> с <u> </u> час. <u> </u> мин. до <u> </u> час. <u> </u> мин.	продолжительность	<u> </u>
« <u> </u> » <u> </u> <u> </u> 20 <u> </u> с <u> </u> час. <u> </u> мин. до <u> </u> час. <u> </u> мин.	продолжительность	<u> </u>
« <u> </u> » <u> </u> <u> </u> 20 <u> </u> с <u> </u> час. <u> </u> мин. до <u> </u> час. <u> </u> мин.	продолжительность	<u> </u>

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в
Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

уведомлена о проверке 23.03.2018г. заказным письмом с уведомлением под роспись
с распоряжением ознакомлена, заверенную копию распоряжения получила, с требованиями ст.
26.1 КоАП РФ ознакомлена директор Савва Ирина Ивановна
19.04.2018г. в 10 час. 00 мин. директор МБОУ СОШ № 6 Савва Ирина Ивановна
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), Ведущий специалист-эксперт Денисов Михаил Александрович, для отбора и проводившее проведения лабораторных исследований образцов продукции привлекался врач по проверке: общей практике Заборских Сергей Владимирович аккредитованной испытательной лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", Тимашевский филиал, Мельник Анна Даниловна, помощник врача по гигиене питания ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", Тимашевский филиал (аттестат аккредитации от 28.08.2015г. №РОСС RU.0001.512442, выданный Федеральной службой по аккредитации, срок действия- бессрочно)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ СОШ № 6 Савва Ирина Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед проведением проверки директору МБОУ СОШ № 6 Савва Ирине Ивановне было предъявлено распоряжение № 184р-28-2018 от 20.03.2018г. о проведении плановой выездной проверки и вручена копия, представлено удостоверение должностного лица.

В ходе проведения проверки установлено:

МБОУ СОШ № 6 осуществляет образовательную деятельность на основании Устава муниципального бюджетного **общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6** (в новой редакции), утвержденного Постановлением администрации Приморско-Ахтарского района № 791 от 17.08.2015г. «Об утверждении в новой редакции уставов муниципальных учреждений».

МБОУ СОШ № 6 размещено внутриквартально, в селитебной зоне, ограждение территории школы соответствует предъявляемым требованиям. Функциональное зонирование территории имеется. Зона отдыха с площадками для тихих и подвижных игр на пришкольном участке спланирована, площадь всех зеленых насаждений составляет нормативные 50% пришкольной территории. Физкультурно-спортивная зона по наличию, состоянию оборудования, спортивного инвентаря, по покрытию беговых дорожек, спортивных площадок соответствует предъявляемым гигиеническим требованиям. Хозяйственная зона - зонирована от остальной территории, контейнерная площадка для сбора, временного хранения ТБО оборудована, договор на вывоз ТБО представлен.

Здание школы двухэтажное, кирпичное, приспособленное, функционирует с 1956 года. Классы начального основного образования размещены в обособленном крыле 1 этажа школы, выделены в отдельный блок с отдельным выходом на территорию. Место на первом этаже для школьного гардероба выделено, гардероб оборудован двухсторонними стойками с крючками.

Водоснабжение (холодная вода) централизованное, от общестаничных сетей. Водоотведение – местный выгреб. **Холодным и горячим централизованным водоснабжением не обеспечены кабинеты физики, химии, кабинет технологии.** Нарушение пунктов 8.1., 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10. Горячее централизованное водоснабжение отсутствует. Разводка холодной проточной воды в здании школы: 2 раковины установлены в рекреации, 7 раковин в умывальной зоне санитарных узлов, 2 раковины оборудованы в душевых помещениях спортзала.

Отопление водяное централизованное от котельной ОАО ТЭПЭК. Воздухообмен осуществляется через фрамуги, проветривание сквозное. Параметры микроклимата, относительной влажности, скорости движения воздуха во всех обследованных помещениях соответствуют гигиеническим требованиям /Протокол замеров микроклимата № 336/3/П от 19.04.2018г./

Система освещения: светопроемы учебных помещений оборудованы теновыми шторами. Система искусственного освещения оборудована лампами накаливания с защитной арматурой, классные доски оборудованы софитами. Уровни искусственного освещения соответствуют гигиеническим требованиям /Протокол замеров освещенности № 337/3/П от 19.04.2018г./

На день проверки количество учебных кабинетов – 18. Отделка стен и потолков - побелка, покраска, фон – светлый, полы с дощатым покрытием имеют дефекты в виде бугристой поверхности. В школе мебель, столы стулья соответствуют требованиям государственных стандартов /ГОСТ 11015-93«Столы ученические», ГОСТ 11016-93 «Стулья ученические»/ во всех классных помещениях. Спортивный зал расположен в отдельно стоящем здании, площадь 276 кв.м., высота 6,5 м. Искусственное освещение лампами накаливания. Вентиляция естественная. Комната инструктора совмещена со снарядной. Выделены 2 помещения под раздевалки, оборудованы. В 2013г. проведен капитальный ремонт помещений спортзала. Оборудованы и функционируют душевые (2 кабины) и санитарные узлы (по 1 унитазу и 1 раковине), для мальчиков и девочек. Кабинет информатики, оборудован 10-ю ПЭВМ. Каждый компьютер установлен на индивидуальный стол с выдвигающейся частью для клавиатуры. Условия для проветривания имеются. В качестве источника света применяются лампы накаливания с защитной арматурой.

Санитарные узлы для учащихся оборудованы и функционируют. Санитарных приборов установлено для девочек: 5 унитазов и 3 раковины, для мальчиков: 6 унитазов, 4 писсуара и 4 раковины. Влажная уборка всех помещений осуществляется техперсоналом. Не оборудовано помещение для обработки уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов. Уборочный материал имеется, промаркирован.

При осмотре школьных помещений на потолке выявлены пятна и трещины, образовавшиеся от протекания кровли школьного здания, что создает угрозу замыкания проводки, ухудшения искусственного освещения. На момент проверки следы протечек кровли школьного здания (плоская крыша) имеются в кабинете английского языка 1-го этажа и в помещениях рекреации, кабинетах географии, математики, информатики 2-го этажа. Нарушение пункта 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10

Медицинское обслуживание: медицинский кабинет для учащихся оборудован. Оказание медицинских услуг по лицензии осуществляет МУЗ МО Приморско-Ахтарский район «ЦРБ им. Кравченко Н.Г.». Представлен договор на медицинское обслуживание учащихся школы, заключенный между администрацией МУЗ МО Приморско-Ахтарский район ЦРБ и директором школы.

Пищеблок, столовая расположена в отдельном здании школы Питание и приготовление пищи осуществляется на базе пищеблока школы ООО «Каньон». Копия договора с ООО «Каньон» на апрель 2018г. представлена.

В образовательном учреждении СОШ № 6 образовательные услуги обучения начального основного и среднего общего образования получают 236 учащихся, классов всего – 11. На момент проверки режим образовательного процесса организован в режиме шестидневной рабочей недели, первый класс по 5 - ти дневной рабочей неделе. Система обучения в школе кабинетная, для учащихся начального основного образования классная. Занятия проводятся в 1 смену. Всего по списку в школе 236 учащихся, из них 8 учащихся на домашнем обучении. Максимальная наполняемость классов – 25 учащихся.

Список персонала школы представлен, всего 27 человек. Личные медицинские книжки на проверку представлены в количестве - 25, 2 сотрудника находятся в декретном отпуске по уходу. Нарушений в прохождении медосмотра не выявлено. Все сотрудники, подлежащие прививкам, привиты.

19.04.2018г. для проведения лабораторных исследований и испытаний в Тимашевском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» отобраны пробы:

- 1 проба питьевой воды на микробиологические показатели: ОКБ, ТКБ, ОМЧ;
- 1 проба питьевой воды на химические показатели: органолептические свойства воды: запах, привкус, мутность и цветность.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Юридическое лицо МБОУ СОШ № 6 не принятием мер по соблюдению установленных требований не обеспечило выполнение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений, а именно:

- в здании школы, в кабинете английского языка 1-го этажа и в помещениях рекреации, кабинетах географии, математики, информатики 2-го этажа обнаружены нарушения целостности потолка (пятна и трещины), образовавшиеся от протекания кровли школьного здания, что создает угрозу замыкания проводки, ухудшения искусственного освещения;
- не обеспечены холодным и горячим централизованным водоснабжением кабинеты физики, химии и технологии;

чем были нарушены требования ст.ст. 11, 28 ч. 1., 29 ч.3., 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 4.28., 8.1., 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Должностное лицо директор СОШ № 6 Савва Ирина Ивановна

ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей, ослаблением контроля допустила нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений, а именно:

- в здании школы, в кабинете английского языка 1-го этажа и в помещениях рекреации, кабинетах географии, математики, информатики 2-го этажа обнаружены нарушения целостности потолка (пятна и трещины), образовавшиеся от протекания кровли школьного здания, что создает угрозу замыкания проводки, ухудшения искусственного освещения;
- не обеспечены холодным и горячим централизованным водоснабжением кабинеты физики, химии и технологии;

чем были нарушены требования ст.ст. 11, 28 ч. 1., 29 ч.3., 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 4.28., 8.1., 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных) правовых актов): не выявлены

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

- нарушений не выявлено

- ст.10, Ст.15, ст.29, ст.32, ст.34-36 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52

- п.1,5 ст.12 Федеральный закон РФ от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака"

- Федеральный закон от 29 декабря 2010г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г № 880;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части её маркировки", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г № 881;

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г № 882;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г № 883;
 - Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года N 67)
 - Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции для детей и подростков" ТР ТС 007/2011 (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. N 797).
 - Технический регламент Таможенного союза "О безопасности игрушек" ТР ТС 008/2011, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011г № 798.
 - СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 08.11.2001г. № 31);
 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению, жилых и общественных зданий" (утв. Главным гос. санитарным врачом РФ 06.04.03 г.)
 - СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.10.13г № 53);
 - СП 3.1./3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", (утв. Постановлением Врио Главного государственного санитарного врача РФ 16.12.2013 г. № 65)
 - СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.07.2001г.);
 - СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов"(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 6 ноября 2001 г.)
 - СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гиг.требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"(утв. Пост. Главного гос. санитарного врача №24 от 26.09.2001г) "
 - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.05.03г.;
 - СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 № 58
 - СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013г № 57
- Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Денисов М. А.

Савва И. И.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): -

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

распоряжение органа государственного контроля (надзора), о

проведении плановой выездной проверки юридического лица № 184р-28-2018 от 20.03.2018г. предписание должностного лица № 78 от 20.04.2018г., протоколы об АПН № 003388 и № 003389 от 20.04.2018г., копии: Устава, копия приказа № 119-Л от 30.08.2011г., протоколы отбора проб, протоколы лабораторных исследований.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Денисов Михаил Александрович




С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ СОШ № 6

Савва Ирина Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» апреля 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись)