



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края
**Прокуратура Приморско-Ахтарского
района**

ул. Ленина 48, г. Приморско-Ахтарск, Россия 353860
тел. 8-86143 3-28-08

23.11.18 № 7/2 8733
На № _____ от _____

Директору
МБОУ СОШ № 6

Савва И.И.

Приморско-Ахтарский район
ст. Приазовская
ул. Ленина, 31
тел. 5-60-88
E-mail: ahtprimschool6@yandex.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
противопожарного и
антитеррористического законодательств

Прокуратурой Приморско-Ахтарского района по результатам проверки соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в образовательных организациях, в деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 (далее МБОУ СОШ № 6) выявлен ряд нарушений.

В соответствии с ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся образовательной организации.

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставляется право на охрану жизни и здоровья.

Статья 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» раскрывает понятие охраны здоровья обучающихся, к которой в том числе относятся обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Проверкой установлено, что в нарушение п. 104 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее - Правила), руководитель образовательного учреждения не организует проведение с учащимися занятий (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.

В нарушение п. 35 Правил двери запасного эвакуационного выхода из помещения спортзала закрыты на замок, отсутствуют запоры, обеспечивающие свободное открытие дверей изнутри без ключа.

Дублирование сигнала о пожаре в автономном режиме без участия персонала объекта на пульт диспетчера пожарной охраны, производится по прямым линиям «Ростелекома». В соответствии с разъяснением ФГБУ ВНИИПО МЧС России на объектах класса Ф 4.1 (образовательные учреждения), Ф 1.1. (дошкольные образовательные учреждения) должны применяться технические средства (сертифицированная система передачи извещений о пожаре), обеспечивающие автоматическую передачу по собственным каналам связи от объекта и прием в подразделении пожарной охраны сигналов о пожаре.

В соответствии с пунктам 4, 6 ст.3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по:

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - Требования).

19.01.2018г. проведено обследование и категорирование учреждения, которому присвоена 2 категория опасности, о чем составлен акт. По результатам обследования определен перечень необходимых мероприятий, срок выполнения которых по декабрь 2018 (согласно п. 15 Требований срок завершения указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ не должен превышать 12 месяцев со дня утверждения акта обследования и категорирования объекта (территории)).

В ходе проверки установлено, что в нарушение п. 22 Требований нарушена целостность ограждения по периметру, что не исключает бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц.

Вышеуказанные нарушения влекут нарушение прав учащихся школы на охрану жизни и здоровья, в том числе от террористических посягательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.7, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,


ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять меры организационного и правового характера к устранению нарушений закона, причин и условий, им способствовавших и недопущению их впредь. О времени и месте рассмотрения заблаговременно сообщить в прокуратуру Приморско-Ахтарского района.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших отмеченные нарушения действующего законодательства.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах (с приложением копий соответствующих документов) сообщить в прокуратуру Приморско-Ахтарского района в установленный законом срок.

Прокурор
Приморско-Ахтарского района
советник юстиции



А.В. РЫЖКОВ